



الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية

المصرف التجاري السوري

الرقم : ص/٢٢٣٧/١٠١١٠٩٠

التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٢٥

## المؤسسة العربية للإعلان

- اسم الجهة المعلنة: المصرف التجاري السوري - الإدارة العامة.
- نوع الإعلان: مناقصة.
- الإعلان: تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للمولدات الكهربائية في المصرف التجاري السوري بالإدارة العامة وكافة فروعهم.
- آخر موعد لاستلام العروض: حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٤ م في ديوان الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، ويتم فض العروض في تمام الساعة ١٠.٠٠ صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤ م في الإدارة العامة - مقر اجتماع لجنة المناقصات.
- التأمينات المؤقتة: /٦,٥٠٠,٠٠٠ ل.س فقط ستة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير، وإرفاق إشعار نقدي لتسديد رسم طابع مقطوع بمبلغ /٥٠٠,٠٠٠ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير عن الضمانة المؤقتة المقدمة.
- التأمينات النهائية: ١٠ % من القيمة الإجمالية للعقد.
- مدة التنفيذ: عام ميلادي واحد قابل للتجديد لسنة إضافية في حال رغبة الإدارة بذلك ولمدة لا تتجاوز السنتين بعد السنة الأولى.
- مدة ارتباط العارض بعرضه: /١٢٠/ يوماً فقط مائة وعشرون يوماً من تاريخ انتهاء تقديم العروض.
- مدة ارتباط العارض المرشح: /٦٠/ يوم فقط ستون يوماً من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه خطياً وبما يتوافق مع المادة /٢٥/ من القانون رقم /٥١/ لعام ٢٠٠٤.
- غرامة التأخير: /٠,٠٠١/ فقط واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير بالنسبة للصيانات الدورية، و/٠,٠٠١/ فقط واحد بالألف من قيمة فاتورة الصيانة الطارئة عن كل ساعة تأخير بالنسبة للصيانات الطارئة، على ألا تتجاوز مجموع هذه الغرامات نسبة ٢٠ % من القيمة الإجمالية للتعهد.
- على الراغبين بالاشتراك بهذا الإعلان إرفاق إشعار نقدي لتسديد رسم طابع مقطوع بمبلغ /١٠٠٠,٠٠٠ ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير عن طلب الاشتراك بالمناقصة.
- على الراغبين بالاشتراك بهذا الإعلان الحضور إلى - ساحة يوسف العظمة - مبنى الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري بدمشق - مديرية الشؤون المالية - وذلك للحصول على دفاتر الشروط الخاصة الفنية والمالية والحقوقية لقاء مبلغ وقدره /٣٠٠,٠٠٠ ل.س فقط ثلاثمائة ألف ليرة سورية لا غير.
- للاطلاع على دفاتر الشروط الخاصة (الفنية والمالية والحقوقية) يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف التجاري السوري

(<https://www.cbs-bank.sy>)

المدير العام

إيهاب علي بلال





السيد المدير العام

الموضوع: دفتر الشروط الفني لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للمولدات الكهربائية في المصرف التجاري السوري  
بالإدارة العامة وكافة فروع.

تم تنظيم هذا الدفتر بناء على القرار رقم /٤٩٩٣/ تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٥ تاريخ ٢٠٢٤/٨/١٥ القاضي  
بتشكل لجنة فنية مهمتها إعداد دفتر الشروط الفني لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للمولدات  
الكهربائية في المصرف التجاري السوري بإدارته العامة وكافة فروع.

أولاً - الغاية من التعهد:

الحفاظ على استمرار عمل الفروع والمديریات في ظروف انقطاع التيار الكهربائي عن طريق القيام بشكل  
دائم بصيانة وإصلاح أعطال المولدات الكهربائية واللوحات الكهربائية المرتبطة بشكل مباشر مع المولدة  
و بموجب الشروط والأسعار والأحكام المدرجة في هذا الدفتر والعروض الفنية.

ثانياً - الشروط العامة:

- ١- يجب على العارض ذكر أسماء فني الصيانة لديه مع أرقام الهواتف على أن يكون هناك مندوب  
للعارض في أغلب المحافظات السورية.
- ٢- تقديم السير الذاتية للمهندسين والفنيين الذين سيتابعون تنفيذ الأعمال.
- ٣- يتعهد العارض بتقديم قائمة بأسعار القطع التبديلية ضمن الجدول رقم /٢/ على أن يتم تقييم أسعار  
القطع التبديلية عند فض العروض.
- ٤- على العارض تقديم قيمة الصيانة الدورية لكل مولدة على حدا وفق الجدول الملحق.
- ٥- يرفض كل عرض لا يحقق الشروط المطلوبة.

٦- إن أي تخريب يحصل من قبل متعهد الصيانة خلال تنفيذ الأعمال سواء مما يتعلق بمقر المصرف أو المرافق العامة يتحمل المتعهد مسؤولية إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

٧- المتعهد مسؤول مسؤولية كاملة عن سلوك عماله وأي تصرف غير لائق، يحق للإدارة الطلب من المتعهد استبدال عماله.

٨- قد يستوجب التعهد فك بعض الأعمال والتمديدات المنفذة سابقاً كالتعميدات الصحية والمداخن وما شابه ذلك وبالتالي يقع على عاتق المتعهد إجراء عملية الفك بشكل سليم ومن ثم إعادة التركيب بعد الانتهاء من الأعمال مع ما يستلزم ذلك من مواد إضافية وبدون أن يعطى للمتعهد أي سعر خاص.

### ثالثاً - تنظيم بطاقات الصيانة:

#### أ- بطاقات الصيانة الدورية:

يتم إملاء استمارة الصيانة الدورية كل شهر المعتمدة من قبل الإدارة والفرع في كل موعد محدد لها موضحاً عليه ملاحظات الشركة و:

- مدير الفرع أو المسؤول المالي أو من ينوب عنهما في الفرع المعني.
- الدائرة الفنية بما يخص مولدات الإدارة العامة والدفع الإلكتروني.
- متضمنة نوع المولدة واستطاعتها وتاريخ اجراء الصيانة الدورية.

#### ب - بطاقات الصيانة الطارئة:

- تتم الإصلاحات الطارئة للمولدات المعطلة في محافظة دمشق في أماكن تواجدها بزمن استجابة لا يزيد عن ساعتين من موعد التبليغ بأي من وسائل الاتصال المتوفرة (هاتف مسجل - فاكس) والمولدات في باقي المحافظات في أماكن تواجدها بزمن استجابة لا يزيد عن سنة ساعات من موعد التبليغ بأي من وسائل الاتصال المتوفرة (هاتف مسجل - فاكس) ويتم إبلاغ الفنيين المعنيين بالوقت اللازم للإصلاح ، وفي حال التأخير بالاستجابة عن المدد المحددة أعلاه تفرض غرامات التأخير بقيمة ١/٠,٠٠١ من قيمة الكلية للعقد أو قيمة اصلاح الفاتورة أيهما أعلى .

- في حال تعذر الإصلاح يتم نقل القطعة المعطلة إلى ورشة الشركة مهما بلغ حجمها بمعرفة الإدارة وعلى نفقة الشركة المسؤولة إلى مراكز الصيانة المعتمدة من قبلها وتعتبر الشركة مسؤولة عن أي عطل أو خلل أو كسر يحصل لها أثناء نقلها.
- وفي حال وجوب استبدال أي قطعة يتم إملاء بطاقة الإصلاح الطارئ المعتمدة موضحاً عليها ملاحظات الشركة و:
- مدير الفرع أو المسؤول المالي أو من ينوب عنهما في الفرع المعني.
- الدائرة الفنية بما يخص مولدات الإدارة العامة.
- على أن تتضمن البطاقة نوع المولدة واستطاعتها وتاريخ الإبلاغ وتاريخ الاستجابة وتاريخ استلام المولدة جاهزة فنياً ونوعية العطل في حال كان عطل ((عادي)) أو ((جذري)).
- حيث يتم استبدال القطع بناءً على القائمة المسعرة سابقاً والمعتمدة من قبل المتعهد.
- ٣- يتم تسليم القطع المستبدلة إلى أمين مستودع الفرع بموجب بطاقة الإصلاح الطارئة موقعة أصولاً من أمين المستودع ومدير الفرع ومندوب الشركة والمسؤول المالي
- تتم عملية الإصلاح والصيانة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي وخلال ٢٤ ساعة وفي أيام العطل والمناسبات وفي حال تعذر الإصلاح فيتم تنظيم تقرير بوضع العطل مع ذكر المدة اللازمة ليتم الإصلاح ووضع المولدة بالجاهزية.
- لا يتم صرف بطاقة اصلاح الطارئ إلا أن تكون مرفقة بما بطاقات الصيانات دورية تثبت قيام المتعهد بالصيانة الدورية واحدة على الأقل قبل تاريخ العطل.

## رابعاً - أنواع الأعطال:

تنقسم الأعطال إلى نوعين:

١- أعطال عادية: وهي الأعطال التي يتم إصلاحها داخل الإدارة أو الفرع عن طريق استبدال القطع المحدد سعرها سابقاً بالقائمة المقدمة من قبل المتعهد، وبالتنسيق مع مدير الفرع والمهندسين المختصين من الدائرة الفنية ويجب أن يتم وضع الفرع بالجاهزية بالسرعة الممكنة ولا يتجاوز فترة التوقف عن ٢ يوم حيث يتحمل العارض غرامة تأخير ١/١٠٠٠ عن كل يوم تأخير بعد الفترة المسموح بها من القيمة الكلية للعقد أو الفاتورة أيهما أعلى.

• حيث تنظم بطاقة إصلاح طارئ متضمنة نوع المولدة واستطاعتها وتاريخ الإبلاغ وتاريخ الاستجابة وتاريخ استلام المولدة جاهزة فنياً ونوعية العطل في حال كان عطل ((عادي)).

٢- أعطال جذرية: وهي الأعطال التي تحتاج فيها المولدة إلى عمرة حيث يتم إبلاغ الإدارة بتقرير فني متضمن حالة المولدة وسبب العطل والتكلفة المتوقعة للإصلاح والزمن اللازم له والإجراءات المتوجب اتخاذها ليتم إرسال مهندس مشرف على الصيانة. ويجب أن يتم الإصلاح خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة الإدارة على إجراء العمرة.

حيث تنظم بطاقة إصلاح طارئ رقم ١/١ متضمنة العطل بشكل مبدئي وتاريخ الإبلاغ وتاريخ الاستجابة مع لحظ التأخير الشركة في الاستجابة على البطاقة. وعند موافقة الإدارة على الإصلاح يتم إبلاغ المتعهد بإحدى وسائل الإبلاغ. يتم تنظيم بطاقة إصلاح طارئ رقم ٢/٢ متضمنة القطع التي تم استبدالها وتاريخ استلام المولدة جاهزة فنياً. ويجب أن يتم وضع الفرع بالجاهزية بالسرعة الممكنة ولا يتجاوز فترة التوقف عن ١٠ يوم حيث يتحمل العارض غرامة تأخير ١/١٠٠٠ عن كل يوم تأخير بعد الفترة المسموح بها من القيمة الكلية للعقد أو الفاتورة أيهما أعلى.

• خامساً - أعمال الصيانة:

أ - أعمال الصيانة الدورية:

على المتعهد إجراء الصيانة الدورية لكافة المولدات بواقع مرة كل شهر بفارق زمني وقدره (+/-) ٥ أيام في أماكن تواجدها في فروع المصرف التجاري السوري والإدارة العامة ومديرية الدفع الإلكتروني تحت إشراف:

• بما يخص مولدات الفروع من تكلفه إدارة الفرع المعني.

• الدائرة الفنية بما يخص مولدات الإدارة العامة.

وبحيث تتضمن الأعمال التالية:

١- الكشف على دارة التبريد.

٢- الكشف على دارة التزيت.

٣- الكشف على الفلاتر.

٤- الكشف على المدخرات الرصاصية.

٥- الكشف على دارة الشحن والدينامو.

٦- الكشف على لوحات التبديل ولوحة الإقلاع الآلي ولوحة المراقبة والتشغيل إن وجدت.

٧- الكشف على دارة حقن المازوت وخزان المازوت.

٨- الكشف على المنوبة الكهربائية وآلية عملها.

٩- تنظيف هيكل المولدة.

١٠- الكشف على اللوحة الكهربائية المرتبطة مباشرة مع المولدة.

١١- إعلام المصرف بأي خلل أو إشكال قد يؤثر على سلامة عمل المولدات.

١٢- الكشف على خزان المازوت والقيام بتنظيفه إذا وجب الأمر.

يتم تنظيم بطاقات إصلاح دوري لكل مولدة يتم إجراء الصيانة الدورية عليها متضمنة كافة الأعمال وتحديد التاريخ الذي تمت فيه الصيانة الدورية.

سادساً - مسؤولية المتعهد والتزاماته:

يتوجب على المتعهد فور تبليغه أمر المباشرة بالتنفيذ أن يتحقق من جاهزية كافة المولدات فإذا وجد ما يعتقد بضرورة تعديله وجب عليه تقديم اقتراحاته إلى الإدارة بشكل خطي مرفقاً بالوثائق الفنية والحسابات التي تستدعي هذه التعديلات.

إن تنفيذ المتعهد للمشروع بموجب الشروط المقدمة من قبل الإدارة يعني موافقته على ما جاء فيها ويصبح مسؤولاً عن الصيانة وضمان تحقيق الشروط المطلوبة بموجبها ولا يحق له فيما إذا ظهر بنتيجة التجربة خلل في تشغيل المولدات الادعاء بأنه نفذ الصيانة حسب المطلوب ووفق توجيهات الإدارة وعليه في هذه الحالة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة دون أي زيادة في الأسعار لكي يحقق شروط عمل المولدة.

على أن يتم الإشراف على تنفيذ العقد وتدقيق بطاقات الصيانة الدورية والطارئة من قبل الدائرة الفنية.

سابعاً: بخصوص تبديل الزيوت المعدنية:

يتم تبديل الزيوت بعد تأمينها من قبل الفرع وفق التعاميم ذات الصلة وعلى ان يتم تبديل المصافي الخاصة بالزيت وفق ساعات العمل. وعلى أن يسمح بتبديل مصفاة المازوت الخارجية مرتين بين كل مرة ومرة ستة أشهر. على ان لا تخضع للضمان المجاني لمدة عام. وألا يتم صرف أي مصفاة زيت في حال كان العداد معطل.

- التزام المتعهد بتأمين الزيت سادكوب في حال عدم تأمينه من قبل الفرع لوضع المولدة بالجاهزية  
بالسرعة الممكنة.

### ثامنا - الأشغال التحضيرية:

على المتعهد التحقق من مواقع المولدات والمعدات ومن كفاية الممرات والأدراج والمداخل لإدخال أي تجهيزة جديدة إن لزم الأمر وإخراج التجهيزة القديمة ويجب التأكد كذلك من سهولة الوصول إليها مستقبلاً لتنفيذ عمليات الإصلاح والصيانة. والتأكد من الربط الكهربائي مع اللوحة الكهربائية واحتساب خرج المولدة وطريقة ربطها مع اللوحة الكهربائية، ويعتبر المتعهد مسؤولاً عن جميع نتائج عدم تداركه الموجبات اللازمة لتأمين ذلك.

### تاسعا - المهندس المختص:

يجب أن يكون المتعهد المنفذ لهذا المشروع مختصاً في أعمال الصيانة وذو خبرة مناسبة ومقبولة، وان يكون قد تعهد ونفذ بنجاح مشاريع مشابهة من حيث النوعية والأهمية.

### عاشرا - القطع التبديلية:

- يتحمل العارض تكاليف:
- المواد واللوازم القابلة للاستهلاك المستخدمة في الصيانة والإصلاح (مواد التنظيف الخاصة والعامه - الأدوات والعدد - مانع تجمد - ماء مقطر).
- تكاليف التنظيف الداخلي والخارجي لجسم المولدة.
- يلتزم العارض بتأمين القطع التبديلية حسب الحاجة وعلى نفقة المصرف التجاري وفق القائمة المسعرة سابقاً.
- ٣ - تقديم قائمة بأسعار القطع التبديلية لجميع المولدات بحسب استطاعتها.
- ثم تضمين الدفتر جميع مولدات فروع المصرف سواء كانت قيد التجهيز على أن تتم المعالجة في حينه



احدى عشر - جدول بكافة المولدات المطلوب صيانتها:

المحافظة	الفرع	نوع المحرك	استطاعتها (K.V.A)	قيمة الصيانة الدورية
دمشق وريفها	المديرية العامة + /٦/	بيركنز	٤٠٠	
	المديرية العامة + /٦/	بيركنز	٤٠٠	
	المديرية العامة + /٦/	بيركنز	٨٠	
	الدفع الالكتروني	بيركنز	٩٠	
	مولدة المستودع العام	كيبور (صيني)	٥	
	/١/ دمشق	بيركنز	٨٠	
	/٢/ دمشق	بيركنز	٩٠	
	/٢/ دمشق	هوندا	٥	
	/٣/ دمشق	بيركنز	٢٠٠	
	/٤/ دمشق	بيركنز	٦٠	
	/٥/ دمشق	بيركنز	١٠٠	
	/٧/ دمشق	بيركنز	٤٠	
	/٨/ دمشق	بيركنز	٤٠	
	/٩/ دمشق	بيركنز	٨٠	
	/١٠/ دمشق	بيركنز	٢٧,٥	
	/١١/ دمشق	بيركنز	٩٠	
	/١٢/ دمشق	بيركنز	٤٠	
	/١٣/ دمشق	بيركنز	٢٧,٥	
	/١٤/ دمشق	بيركنز	٦٠	
	/١٦/ دمشق	بيركنز	٦٠	
/١٧/ دمشق	بيركنز	٦٠		
الجزء	بيركنز	٤٠		

	٤٠	بيركنز	الروضة	
	٢٧,٥	بيركنز	دمر	
	٤٠	بيركنز	برزة	
	٨٠	بيركنز	ضاحية الأسد	
	٤٠	بيركنز	جرمانا	
	١٧,٥	كومنز	جرمايا	
	١٠٠	بيركنز	التل	
	٢٧,٥	بيركنز	جديدة عرطوز	
	١٢,٥	بيركنز	مكتب قطنا	
	٢٧,٥	بيركنز	الزبلطاني	
قيد التجهيز	٦٠	-	الزيداني	
	٨٠	بيركنز	دير عطية	
	٢٧,٥	بيركنز	يبرود	
	٤٥	بيركنز	صحنايا	
	٦٠	بيركنز	١١/ حمص	حمص
	٦٠	بيركنز	٣/ حمص	
	١٢٥	فيات	٤/ حمص	
	٦٠	بيركنز	٥/ حمص	
	٥	هوندا	مشق الحلو	
	١٢,٥	بيركنز	الحواش	
	٤٠	بيركنز	مكتب تلكلخ	
	١٢,٥	بيركنز	مكتب مرمريتا	
	٦,٧	كيبور (صيني)	المخرم	
	١٢٥	فولفو	١١/ حماه	
	٨٠	بيركنز	٢/ حماه	
	٨٥	بيركنز	٣/ حماه	
	١٠٠	بيركنز	٤/ حماه	

*(Handwritten signatures and marks)*

	٢٧	بيركنز	السلامية	
	٤٠	بيركنز	مصيف	
	٤٥	بيركنز	تل سلح	
	٣٠	بيركنز	محرده	
	١٢,٥	بيركنز	مكتب السقيلبية	
	١٠٠	بيركنز	١/ طرطوس	
	٤٠	بيركنز	٢/ طرطوس	
	٣٠	بيركنز	٦/ طرطوس	
	٣٠	بيركنز	دريكيش	
	٧٠	بيركنز	صافيتا	
	٤٠	بيركنز	الشيخ بدر	
	٦٠	بيركنز	بانياس	
	١٢	HAAN (ايطالي)	مكتب العنازة	طرطوس
	٥	لوشبان (كوريا)	مكتب الروضة	
	٥	هوندا	مكتب المدينة	
	٣,٦	لوشبان (كوريا)	كوة الدبوسية	
	٤٠	بيركنز	القدموس	
	١٠٠	فيات	١/ اللاذقية	
	١٠٠	بيركنز	١/ اللاذقية	
	١٠٠	بيركنز	٢/ اللاذقية	
	١٢٥	فولفو	٣/ اللاذقية	
	١٦٠	كومينز	٤/ اللاذقية	
	٤٠	بيركنز	جبله	
	٤٠	HAAN (ايطالي)	مكتب بيت ياشوط	
	٥	(صيني)	مكتب الجمهورية	
	٢٠	بيركنز	مكتب القطيلبية	
	٦٠	بيركنز	القرداحة	

	١٠	بيتر هندية	الدالية	
	٥	(صيفي)	مكتب المنطقة الحرة	
	٦٠	بيركنز	شها	
	٢٧,٥	بيركنز	الصنمين	المنطقة الجنوبية
	٤٠	بيركنز	السويداء	
قيد التجهيز	٦٠		درعا	
	٨٠	بيركنز	القنيطرة	
	١٠٠	بيركنز	حلب / ٢ /	
	٥	صيفي	حلب / ٣ / - مكتب الجامعة	حلب
قيد التجهيز	١٠٠	بيركنز	حلب / ٣ /	
	١٦٠	بيركنز	حلب / ٥ /	
	١٠٠	بيركنز	حلب / ٦ /	
	٨٥	بيركنز	حلب / ٧ /	
	٢٠٠	بيركنز	القامشلي	
	٢٧	بيركنز	القامشلي	المنطقة الشرقية
	١٤٠	فولفو	الحسكة	

*(Handwritten signatures and marks)*

بطاقة صيانة الطارئة لمجموعات التوليد - العقد رقم /			
الإدارة العامة:	المكتب:		الفرع:
نوع العطل:	عدد ساعات عمل المولدة:		
ساعة وتاريخ نهاية الإصلاح:	ساعة وتاريخ الإستجابة	ساعة وتاريخ الإبلاغ	استطاعة المجموعة
توصيف العطل من قبل الشركة			
القطع المستبدلة لزوم الصيانة			
تم التسليم كافة القطع الى أمين المستودع: اسم وتوقيع أمين المستودع			
اسم وتوقيع مدير الفرع مع الختم	اسم وتوقيع المسؤول المالي	اسم وتوقيع فني الشركة المختص مع الختم	





بطاقة صيانة الطارئة لمجموعات التوليد - العقد رقم /

الإدارة العامة :

نوع العطل:		عدد ساعات عمل المولدة:	
ساعة وتاريخ نهاية الإصلاح	ساعة تاريخ الاستجابة	ساعة وتاريخ الإبلاغ	استطاعة المجموعة
توصيف العطل من قبل الشركة			
القطع المستبدلة لزوم الصيانة			
تم التسليم كافة القطع الى أمين المستودع: اسم وتوقيع أمين المستودع			
اسم وتوقيع فني الشركة المختص مع الختم	اسم وتوقيع المهندس المشرف	توقيع الدائرة الفنية	



تقرير فني لأعمال الصيانة الدورية ( لمجموعات التوليد - العقد رقم		
الفرع:	المكتب:	الإدارة العامة:
تاريخ الزيارة:		
استطاعة المجموعة:		
عداد ساعات العمل:		
	الكشف على دارة التبريد	
	الكشف على دارة التزييت	
	الكشف على الفلاتر	
	الكشف على المدخرات الرصاصية	
	الكشف على دارة الشحن والدينامو	
	الكشف على لوحات التبديل ولوحة الاقلاع الالي ولوحة التشغيل	
	الكشف على دارة حقن المازوت وخزان المازوت	
	الكشف على المنوبة الكهربائية والية عملها	
	اللوحة الكهربائية المرتبطة مباشرة بالمولدة	
	تنظيف هيكل المولدة	
	اعلام المصرف بأي عطل خلل أو اشكال قد يؤثر على سلامة المولدة	
	الكشف على خزان المازوت في المولدة والقيام بالتنظيف إذا لزم الأمر	
اسم الفني المعتمد من الشركة الذي قام بالصيانة الدورية مع الختم	اسم وتوقيع المسؤول المالي	اسم وتوقيع مدير الفرع او من ينوب عنه مع الختم المدور حصرا

أسعار القَطع التبديلية والمستهلكة لجميع أنواع المولدات

ت	اسم المادة	السعر	العدد	ت	اسم المادة	السعر	العدد
1	بطارية A ٣٠		1	27	شاحن بطارية A ٢٤		1
2	بطارية A ٥٠		1	28	مضخة مازوت خرطوشة		1
3	بطارية A ٨٥		1	29	حساس ضغط زيت		1
4	بطارية A ١٠٠		1	30	حساس درجة حرارة		1
5	بطارية A ١٥٠		1	31	حساس كرنك		1
6	بطارية A ٢٠٠		1	32	حساس تيرموستات		1
7	كونداكتور A ٤٠		1	33	برمجة لوحة الإقلاع		1
8	كونداكتور A ٨٠		1	34	لوحة إقلاع ألي		1
9	كونداكتور A ١٠٠		1	35	لوحة إقلاع + تابلو - حمايات		1
10	كونداكتور A ٣٠٠		1	36	موقت زمني		1
11	كونداكتور A ٦٠٠		1	37	ريليه محولة إقلاع		1
12	قاطع ثلاثي A ٤٠		1	38	كف إلكتروني		1
13	قاطع ثلاثي A ٨٠		1	39	تنظيف بخاخ		1
14	قاطع ثلاثي A ١٠٠		1	40	حقانة ميكانيكية		1
15	قاطع ثلاثي A ٣٠٠		1	41	حقانة كهربائية		1
16	قاطع ثلاثي A ٦٠٠		1	42	لوحة AVR		1
17	كابل نحاسي ١,٥*٤		1	43	خرطوم مازوت		1
18	كابل نحاسي ٦*٤		1	44	ريليه Volt ٢٢٠		1
19	كابل نحاسي ١٠*٤		1	45	ريليه Volt ١٢		1
20	كابل نحاسي ١٦*٤		1	46	شاحن بطارية ٢٠ امبير		1
21	كابل نحاسي ٢٠*٤		1	47	شاحن بطارية ٣٠ امبير		1
22	قاطع أحادي		1	48	شاحن بطارية ٤٠ امبير		1
23	صواب طفافية طرمية		1	49	عداد ساعة عمل		1
24	قاطع حماية فاز		1	50	ساعة مقياس HZ		1
25	شاحن بطارية A ٥		1	51	بطارية ٨٥ امبير		1
26	شاحن بطارية A ١٠		1	52	الحقانة		1
				53	سعر ١ كغ زيت معدني		1

*(Handwritten signatures and marks)*



المولدات ذات الاستطاعة KVA ٨ - ٣,٥			
ت	اسم المادة	العدد	السعر (ل.س)
١	بستون	١	
٢	كولاس	١	
٣	قميص بستون	١	
٤	كرنك	١	
٥	قشور	١	
٦	طرمية زيت	١	
٧	مرش	١	
٨	تكايات	١	
٩	لف منوية	١	
١٠	قواعد محرك	١	
١١	سلندر كامل	١	
١٢	خراطة محرك	١	
١٣	مصفاة مازوت	١	
١٤	طرمية مازوت	١	
١٥	بخاخ مازوت	١	
١٦	فلتر هواء	١	
١٧	حساس زيت	١	
١٨	ساعة حرارة	١	
١٩	ساعة ضغط زيت	١	
٢٠	HZ ساعة مقياس	١	
٢١	صياح حرارة	١	
٢٢	ديودات	١	
٢٣	طقم اصلاح طرمية زيت	١	
٢٤	طقم اصلاح طرمية ماء	١	
٢٥	طقم اصلاح مرش	١	
٢٦	مسنن فولان	١	
٢٧	مسنن ميل اكس انترك صدر محرك	١	

المولدات ذات الاستطاعة من ٩ KVA وحتى ٣٠ KVA

ت	اسم المادة	العدد	السعر	ت	اسم المادة	العدد	السعر
١	طقم بستون	١		٣٨	مسنن مرش	١	
٢	طقم قميص	١		٣٩	مروحة	١	
٣	طقم سكران	١		٤٠	قشاطر مروحة	١	
٤	طقم قشور ثابت	١		٤١	دينامو	١	
٥	طقم قشور متحرك	١		٤٢	قلب دينامو	١	
٦	طقم صباب نار	١		٤٣	فحومات دينامو	١	
٧	طقم صباب هواء	١		٤٤	بلاطين دينامو	١	
٨	طقم كرسي صباب	١		٤٥	طقم مزينة بيال	١	
٩	طقم باكات بيال	١		٤٦	طقم زند بيال	١	
١٠	مبرد ماء	١		٤٧	طقم تكايات	١	
١١	قلب مبرد ماء	١		٤٨	طقم راصور	١	
١٢	خرطوم ماء مبرد	١		٤٩	طقم كيد	١	
١٣	طرمية ماء	١		٥٠	كولاس	١	
١٤	غطاء ماء مبرد	١		٥١	ميل كولاس	١	
١٥	مجمع ماء مبرد	١		٥٢	جوان كولاس	١	
١٦	لحام مبرد	١		٥٣	قاعدة محرك	١	
١٧	طقم جوان سفلي	١		٥٤	رولمان منوبة	١	
١٨	طقم جوان علوي	١		٥٥	لف منوبة	١	
١٩	مبرد زيت	١		٥٦	لف أوكرينو	١	
٢٠	طرمية زيت	١		٥٧	إشطمان	١	
٢١	مانعة كرانك أمامية	١		٥٨	ديبو إشطمان	١	
٢٢	مانعة كرانك خلفية	١		٥٩	هزارة إشطمان	١	
٢٣	تلميع كرانك	١		٦٠	كرانك	١	
٢٤	كاربتر	١		٦١	كولار	١	
٢٥	خراطة سلندر	١		٦٢	مصفاة هواء خشوة	١	
٢٦	خراطة كرانك	١		٦٣	مصفاة هواء خارجية	١	

٢٧	خراطة كولاس	١	٦٤	مصفاة مازوت خارجية	١
٢٨	طقم إصلاح سوپر	١	٦٥	مصفاة مازوت داخلية	١
٢٩	سوبر	١	٦٦	مصفاة مبرد ماء	١
٣٠	إصلاح سوپر + إكس دوزان	١	٦٧	مصفاة مصيدة جنب	١
٣١	طرمة مازوت	١	٦٨	مصفاة زيت	١
٣٢	إصلاح طرمة مازوت	١	٦٩	ساعة حرارة	١
٣٣	بخاخ مازوت	١	٧٠	ساعة ضغط زيت	١
٣٤	رأس بخاخ مازوت	١	٧١	ساعة مقياس HZ	١
٣٥	قلب مرش	١	٧٢	صباب حرارة	١
٣٦	مرش إقلاع	١	٧٣	ديودات	١
٣٧	أوتوماتيك مرش	١	٧٤	طقم اصلاح طرمة زيت	١
			٧٥	طقم اصلاح طرمة ماء	١
			٧٦	طقم اصلاح مرش	١
			٧٧	مسنن القولان	١

*(Handwritten signatures and marks)*

## المولدات ذات الاستطاعة من ٤٠ KVA وحتى ٩٠ KVA

ت	اسم المادة	العدد	السعر	ت	اسم المادة	العدد	السعر
١	طقم بستون	١	٣٨	١	مسنن مرش	١	
٢	طقم قميص	١	٣٩	١	مروحة	١	
٣	طقم سكرمان	١	٤٠	١	قشاطر مروحة	١	
٤	طقم قشور ثابت	١	٤١	١	دينامو	١	
٥	طقم قشور متحرك	١	٤٢	١	قلب دينامو	١	
٦	طقم صباب نار	١	٤٣	١	فحلمات دينامو	١	
٧	طقم صباب هواء	١	٤٤	١	بلاطين دينامو	١	
٨	طقم كرسي صباب	١	٤٥	١	طقم مزيتة بيال	١	
٩	طقم باكات بيال	١	٤٦	١	طقم زند بيال	١	
١٠	مبرد ماء	١	٤٧	١	طقم تكايات	١	
١١	قلب مبرد ماء	١	٤٨	١	طقم راصور	١	
١٢	خرطوم ماء مبرد	١	٤٩	١	طقم كيد	١	
١٣	طرابية ماء	١	٥٠	١	كولاس	١	
١٤	غطاء ماء مبرد	١	٥١	١	ميل كولاس	١	
١٥	مجمع ماء مبرد	١	٥٢	١	جوان كولاس	١	
١٦	لحام مبرد	١	٥٣	١	قاعدة محرك	١	
١٧	طقم جوان سفلي	١	٥٤	١	رولمان منوية	١	
١٨	طقم جوان علوي	١	٥٥	١	لف منوية	١	
١٩	مبرد زيت	١	٥٦	١	لف أوكزيتو	١	
٢٠	طرابية زيت	١	٥٧	١	إشطمان	١	
٢١	مائعة كرانك أمامية	١	٥٨	١	ديبو إشطمان	١	
٢٢	مائعة كرانك خلفية	١	٥٩	١	هزارة إشطمان	١	
٢٣	تلميع كرانك	١	٦٠	١	كرانك	١	
٢٤	كارتر	١	٦١	١	كولار	١	
٢٥	خراطة سلندر	١	٦٢	١	مصفاة هواء حشوة	١	

٢٦	خراطة كرانك	١	٦٣	مصفاة هواء خارجية	1
٢٧	خراطة كولاس	١	٦٤	مصفاة مازوت خارجية	1
٢٨	طقم إصلاح سويز	1	٦٥	مصفاة مازوت داخلية	1
٢٩	سويز	1	٦٦	مصفاة ميرد ماء	1
٣٠	إصلاح سويز + إكس دوزان	1	٦٧	مصفاة مصيدة جنب	1
٣١	طرمية مازوت	1	٦٨	مصفاة زيت	1
٣٢	إصلاح طرمبة مازوت	1	٦٩	ساعة حرارة	1
٣٣	بخاخ مازوت	1	٧٠	ساعة ضغط زيت	1
٣٤	رأس بخاخ مازوت	1	٧١	ساعة مقياس HZ	1
٣٥	قلب مرش	1	٧٢	صناب حرارة	1
٣٦	مرش إقلاع	1	٧٣	ديودات	1
٣٧	أوتوماتيك مرش	1	٧٤	طقم اصلاح طرمبة زيت	1
			٧٥	طقم اصلاح طرمبة ماء	1
			٧٦	طقم اصلاح مرش	1
			٧٧	مسنن الفولان	1

*S.A.A.P*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## المولدات ذات الاستطاعة من ١٠٠ KVA وحتى ٢٠٠ KVA

ت	اسم المادة	العدد	السعر	ت	اسم المادة	العدد	السعر
١	طقم بستون	١		٢٨	مستن مرش	١	
٢	طقم قميص	١		٣٩	مروحة	١	
٣	طقم سكرمان	١		٤٠	قشاط مروحة	١	
٤	طقم قشور ثابت	١		٤١	دينامو	١	
٥	طقم قشور متحرك	١		٤٢	قلب دينامو	١	
٦	طقم صباب نار	١		٤٣	فحمات دينامو	١	
٧	طقم صباب هواء	١		٤٤	بلاطين دينامو	١	
٨	طقم كرسي صباب	١		٤٥	طقم مزينة بيال	١	
٩	طقم باكات بيال	١		٤٦	طقم زند بيال	١	
١٠	مبرد ماء	١		٤٧	طقم تكايات	١	
١١	قلب مبرد ماء	١		٤٨	طقم راصور	١	
١٢	خرطوم ماء مبرد	١		٤٩	طقم كبد	١	
١٣	طرمية ماء	١		٥٠	كولاس	١	
١٤	غطاء ماء مبرد	١		٥١	ميل كولاس	١	
١٥	مجمع ماء مبرد	١		٥٢	جوان كولاس	١	
١٦	لحام مبرد	١		٥٣	قاعدة محرك	١	
١٧	طقم جوان سفلي	١		٥٤	رولمان منوبة	١	
١٨	طقم جوان علوي	١		٥٥	لف منوبة	١	
١٩	مبرد زيت	١		٥٦	لف أوكرينو	١	
٢٠	طرمية زيت	١		٥٧	إشطمان	١	
٢١	مانعة كرانك أمامية	١		٥٨	دببو إشطمان	١	
٢٢	مانعة كرانك خلفية	١		٥٩	هزازة إشطمان	١	
٢٣	تلميع كرانك	١		٦٠	كرانك	١	
٢٤	كاربوتر	١		٦١	كولار	١	
٢٥	خراطة سلندر	١		٦٢	مصفاة هواء خشوة	١	

٢٦	خراطة كرانك	١	٦٣	مصفاة هواء خارجية	١
٢٧	خراطة كولاس	١	٦٤	مصفاة مازوت خارجية	١
٢٨	طقم إصلاح سوبر	١	٦٥	مصفاة مازوت داخلية	١
٢٩	سوبر	١	٦٦	مصفاة مبرد ماء	١
٣٠	إصلاح سوبر + إكس دوزان	١	٦٧	مصفاة مصيدة جنب	١
٣١	طرمية مازوت	١	٦٨	مصفاة زيت	١
٣٢	إصلاح طرمية مازوت	١	٦٩	ساعة حرارة	١
٣٣	بخاخ مازوت	١	٧٠	ساعة ضغط زيت	١
٣٤	رأس بخاخ مازوت	١	٧١	HZ ساعة مقياس	١
٣٥	قلب مرش	١	٧٢	صهباة حرارة	١
٣٦	مرش إقلاع	١	٧٣	ديودات	١
٣٧	أوتوماتيك مرش	١	٧٤	طقم اصلاح طرمية زيت	١
			٧٥	طقم اصلاح طرمية ماء	١
			٧٦	طقم اصلاح مرش	١
			٧٧	مستن الفولان	١

المولدات ذات الاستطاعة ٤٠٠							
ت	اسم المادة	العدد	السعر	ت	اسم المادة	العدد	السعر
١	طقم بستون	١		٣٨	ممتن مرش	١	
٢	طقم قميص	١		٣٩	مروحة	١	
٣	طقم سكرمان	١		٤٠	قشاط مروحة	١	
٤	طقم قشور ثابت	١		٤١	دينامو	١	
٥	طقم قشور متحرك	١		٤٢	قلب دينامو	١	
٦	طقم صباب نار	١		٤٣	فحومات دينامو	١	
٧	طقم صباب هواء	١		٤٤	بلاطين دينامو	١	
٨	طقم كرسي صباب	١		٤٥	طقم مزينة بيال	١	
٩	طقم باكات بيال	١		٤٦	طقم زئد بيال	١	
١٠	مبرد ماء	١		٤٧	طقم تكايات	١	
١١	قلب مبرد ماء	١		٤٨	طقم راصور	١	
١٢	خرطوم ماء مبرد	١		٤٩	طقم كيد	١	
١٣	طرمية ماء	١		٥٠	كولاس	١	
١٤	غطاء ماء مبرد	١		٥١	ميل كولاس	١	
١٥	مجمع ماء مبرد	١		٥٢	جوان كولاس	١	
١٦	لحام مبرد	١		٥٣	قاعدة محرك	١	
١٧	طقم جوان سفلي	١		٥٤	رولمان منوية	١	
١٨	طقم جوان علوي	١		٥٥	لف منوية	١	
١٩	مبرد زيت	١		٥٦	لف أوكرينو	١	
٢٠	طرمية زيت	١		٥٧	إشطمان	١	
٢١	مانعة كرانك أمامية	١		٥٨	ديبوإشطمان	١	
٢٢	مانعة كرانك خلفية	١		٥٩	هزازة إشطمان	١	
٢٣	تلميع كرانك	١		٦٠	كرانك	١	
٢٤	كارتر	١		٦١	كولار	١	
٢٥	خراطة سلندر	١		٦٢	مصفاة هواء حشوة	١	



٢٦	١	٦٣	مصفاة هواء خارجية	١
٢٧	١	٦٤	مصفاة مازوت خارجية	١
٢٨	١	٦٥	مصفاة مازوت داخلية	١
٢٩	١	٦٦	مصفاة مبرد ماء	١
٣٠	١	٦٧	مصفاة مصيدة جنب	١
٣١	١	٦٨	مصفاة زيت	١
٣٢	١	٦٩	ساعة حرارة	١
٣٣	١	٧٠	ساعة ضغط زيت	١
٣٤	١	٧١	HZ ساعة مقياس	١
٣٥	١	٧٢	صباغ حرارة	١
٣٦	١	٧٣	ديودات	١
٣٧	١	٧٤	طقم اصلاح طرمبة زيت	١
	١	٧٥	طقم اصلاح طرمبة ماء	١
	١	٧٦	طقم اصلاح مرش	١
	١	٧٧	مسنن الفولان	١

اللجنة الفنية

رئيساً

م. كيم الماوردي

عضواً

م. أيمن غصن

عضواً

م. محمد صالح

مصادق المدير العام

أياد علي بلال



الرقم: ص/ ٥٧٦٥ / ١٠١٠٩٠ / ١

التاريخ: ٣٠/١٠/٢٠٢٤

## دفتـر الشـروط المـالية والحـقوقية لتـقديم خـدمات الصـيانة والإصـلاح للمولـدات الكهـربائية فـي المـصرف التـجاري السـوري بالإدـارة العامـة وكافـة فـروعه

### المادة (١): موضوع التعهد:

تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للمولدات الكهربائية في المصرف التجاري السوري بالإدارة العامة وكافة فروعه.

### المادة (٢): كيفية تقديم العروض:

تقدم العروض ضمن مغلفين اثنين محتومين من قبل العارض، يوضعان في مغلف ثالث معنون باسم الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري محتوم من قبل العارض ومدون عليه عبارة "مناقصة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح للمولدات الكهربائية في المصرف التجاري السوري بالإدارة العامة وكافة فروعه".

### المغلف الأول: ويحتوي على ما يلي:

- التأمينات المؤقتة، مرفقاً معها إشعار نقدي لتسديد رسم طابع مقطوع بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير عن الضمانة المؤقتة المقدمة.
- طلب اشتراك بالمناقصة، مرفقاً معه إشعار نقدي بتسديد رسم طابع مقطوع بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ل.س فقط مائة ألف ليرة سورية لا غير عن طلب الاشتراك بالمناقصة.
- اسم العارض وشهرته وعنوانه وموطنه المختار أو اسم وكيله إن وجد وموطنه المختار.
- إذا كان العارض وكلياً عليه أن يقدم صك الوكالة المصدق أصولاً، وأنه حائز على جميع الصلاحيات القانونية لإجراء التعاقد.
- شهادة سجل تجاري صادرة خلال العام الحالي ولم يمض على صدورها ثلاثة أشهر.
- شهادة تتضمن تسجيل العارض لدى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية في الجمهورية العربية السورية لم يمض على صدورها ثلاثة أشهر.
- وثيقة من السجل العدلي للعارض تثبت أنه ليس محكوماً بجناية أو جرم شائن لم يمض على صدورها ثلاثة أشهر وتعفى الشركة من تقديم هذه الوثيقة.
- وثيقة اشتراك بنشرة الإعلانات الرسمية للعام الحالي.
- إيصال مالي يشعر بشراء إضارة دفاتر الشروط الخاصة.
- يلصق طابع مالي بمبلغ (٢٠٠) ل.س على كل تصريح من التصاريح المطلوبة، بالإضافة إلى طابع إعادة إعمار بمبلغ (١٠٠) ل.س وطابع إدارة محلية بمبلغ (١٠٠) ل.س.
- تصريح من العارض بأنه اطلع على دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم (٤٥٠) لعام ٢٠٠٤ والخاصة (الحقوقية والمالية والفنية) وأنه يقبل جميع ما ورد فيها من شروط وأحكام دون أي تحفظ.
- تصريح من العارض يتضمن أنه غير مخالف لأحكام مقاطعة إسرائيل.

- تصريح من العارض يتضمن بأنه غير محروم من الدخول في المناقصات التي تجريها الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجراً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجراً تنفيذياً.
- تصريح من العارض يتضمن أنه ليس من العاملين لدى الجهات العامة وأنه ليس عضواً في لكتيب التنفيذي ضمن محافظته وتعفى الشركة من تقديم هذه الوثيقة.
- تقديم لمحة عن الشركة العارضة تبين توفر خبرات فنية في هذا المجال والمشاريع المشابهة المنفذة من قبلها مدعومة بالوثائق.
- تقديم عناوين مكاتب الجهة العارضة والسيرة الذاتية للفنيين لدى الشركة.
- يجب أن تقدم كافة الأوراق الواردة في العرض موقعة ومختومة من قبل العارض.

#### الملف الثاني: ويحتوي على:

- العرض المالي مع جدول الأسعار الإفرادية والإجمالية رقماً وكتابةً، والذي يجب أن ينظم أو يملأ من قبل العارض بصورة واضحة وجلية باللغة العربية مع العلم أنه سيتم رفض أي عرض مالي مكتوب بخط اليد.
- لائحة بأسعار القطع التبديلية لكافة المولدات حسب الاستطاعة.
- وفق الشروط التالية:
- لا يجوز أن يتضمن العرض المالي أية تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها.
- يعتبر العرض المقدم أو الموقع من قبل عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ملزماً للعارضين أو الموقعين عليه بالتكافل والتضامن تجاه الإدارة.
- يذكر في العرض المالي السعر دون شطب أو حك أو حشو أو تصحيح.
- في حال وجود تباين بين السعر الإفرادي والسعر الإجمالي للعرض يعتمد السعر الأدنى أساساً في الحساب لمصلحة الإدارة وعلى مسؤولية العارض.

#### المادة (٣): تقديم العروض:

تقدم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من آخر يوم لتقديم العروض، والمحدد بالإعلان موضوع المناقصة الصادر عن المصرف والمنشور في الصحف الرسمية، إلى ديوان الإدارة العامة للمصرف حصراً وبهمل كل عرض لم يسجل في الديوان ضمن المدة المحددة لتقديم العروض.

#### المادة (٤): يرفض العرض في إحدى الحالات التالية:

- في حال عدم تقديم التأمينات المؤقتة للعرض.
- في حال مخالفة أحكام دفتر الشروط العامة أو الخاصة.
- في حال تقديم العرض بعد انتهاء الوقت المحدد لتقديم العروض.
- في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون ٥١/ لعام ٢٠٠٤.

#### المادة (٥): التأمينات:

- **التأمينات المؤقتة:** تحدد التأمينات المؤقتة بمبلغ وقدره (٦,٥٠٠,٠٠٠) ل.س فقط ستة ملايين وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير، تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية أو حوالة مصرفية من حساب العارض المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية إلى حساب الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري.







- **التأمينات النهائية:** تحدد التأمينات النهائية بـ ١٠% فقط عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد تسدد خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغ المتعهد المرشح خطياً إحالة التعهد عليه، وبما يتوافق مع المادة /٤٨/ من القانون /٥١/ لعام ٢٠٠٤، تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية أو حوالة مصرفية من حساب العارض المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية إلى حساب الإدارة، وتعاد إلى أصحابها بعد صدور محضر الاستلام النهائي الموقع والمصدق أصولاً وتقديم براءة ذمة عن العقد من الدوائر المالية المختصة والتأمينات الاجتماعية.

#### المادة (٦): توقيع العقد:

تدعو الإدارة المتعهد المرشح لتوقيع العقد خلال مدة أقصاها /١٠/ أيام من تاريخ تبليغه إحالة التعهد عليه وبما يتوافق مع الفقرة /ط/ من المادة /٣١/ من القانون /٥١/ لعام ٢٠٠٤، وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصدر التأمينات المقدمة وبحق للإدارة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء.

#### المادة (٧): مدة ارتباط العارض بعرضه:

(١٢٠) يوماً فقط مائة وعشرون يوماً من تاريخ انتهاء تقديم العروض.

#### المادة (٨): مدة ارتباط العارض المرشح:

(٦٠) يوماً من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه خطياً وبما يتوافق مع أحكام المادة /٢٥/ من القانون /٥١/ لعام ٢٠٠٤.

#### المادة (٩): بدء التنفيذ وأمر المباشرة:

يحدد بدء التنفيذ من اليوم التالي لتبليغ المتعهد أمر المباشرة الخطي.

#### المادة (١٠): مكان التنفيذ:

الأماكن الواردة ضمن جدول توزيع المولدات المرفق بدفتر الشروط الفنية.

#### المادة (١١): المدة المحددة للتنفيذ:

عام ميلادي واحد قابل للتجديد لسنة إضافية في حال رغبة الإدارة بذلك ولمدة لا تتجاوز الستين بعد السنة الأولى.

#### المادة (١٢): الاستلام:

- **الاستلام المؤقت:** يتم الاستلام المؤقت لأعمال كل جولة صيانة دورية وللقطع المبدلة بحضور المتعهد أو بغيابه بموجب محضر موقع ومصدق أصولاً، ينظم من قبل لجنة فنية يشكلها أمر المصرف هذه الغاية.

- **الاستلام النهائي:** يتم الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الضمان بحضور المتعهد أو بغيابه، من قبل لجنة فنية يشكلها أمر المصرف لهذه الغاية.

#### المادة (١٣) الضمان:

- يضمن المتعهد تقديم خدمات الصيانة والإصلاح وفقاً للمواصفات والخصائص والبيانات الفنية التي جرى التعاقد على أساسها.  
- تخضع القطع المبدلة لفترة ضمان (عام ميلادي كامل) من تاريخ الاستبدال، ويجب أن تكون القطع المبدلة جديدة وغير مجددة بحيث يتم تسليم القطع المستبدلة للمصرف أصولاً، ويتحمل المتعهد المسؤولية في حال تعطل أي قطع أخرى بسبب القطع المبدلة التي بها عيب أو سوء صنع.

- إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان عيب تعمد المتعهد إخفاؤه يبقى الضمان سارياً لمدة سنة اعتباراً من تاريخ ظهور العيب أو العلم به.

#### المادة (١٤): طريقة الدفع:

- يتم دفع مستحقات الصيانة الدورية شهرياً بموجب أمر صرف أصولي، بعد صدور محضر الاستلام المؤقت الخاص بأعمال كل جولة صيانة، استناداً إلى استمارات (بطاقات الصيانة الدورية)، وتقديم مطالبة من المتعهد.
- يتم دفع قيمة القطع التبديلية بموجب أوامر صرف أصولية، بعد صدور محضر الاستلام المؤقت الخاص بالاستبدال وفق اللائحة المسعرة المقدمة من المتعهد أو وفق الأسعار الراضية، أيهما أقل بتاريخ صرف قيمتها.

#### المادة (١٥): غرامات التأخير:

تفرض على المتعهد الذي يتأخر بتنفيذ مضمون العقد غرامة تأخير على الشكل التالي:

- ١- بمقدار (٠,٠٠١) فقط واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير بالنسبة للصيانات الدورية.
  - ٢- بمقدار (٠,٠٠١) فقط واحد بالألف من قيمة فاتورة الصيانة الطارئة عن كل ساعة تأخير بالنسبة للصيانات الطارئة.
- على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات نسبة ٢٠٪ عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للمتعهد، ولو لم يلحق بالإدارة أي ضرر.

#### المادة (١٦): النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم:

يتحمل المتعهد جميع النفقات الناجمة عن التعاقد بما فيها أجور الإعلان، كما يتحمل جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والمحلية المترتبة في الجمهورية العربية السورية والناجمة عن تنفيذ عن هذا العقد بما فيها رسم الطابع على نسختي العقد.

#### المادة (١٧): تمديد العقد بسبب القوة القاهرة:

يجب على المتعهد تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة في العقد وإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ تلك الالتزامات بسبب القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي لا علاقة لأي من الفريقين المتعاقدين بها والتي لم تكن متوقعة عند توقيع العقد، فيجب على المتعهد أن يطلب خلال فترة التنفيذ تمديد تلك المواعيد استناداً إلى الظروف المذكورة بكتاب خطي يوضح فيه هذه الظروف يقدمه للإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث تلك الظروف أو الحوادث المفاجئة تحت طائلة سقوط حقه بطلب التمديد.

#### المادة (١٨): المسؤولية تجاه الغير:

يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال التعهد، ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية بالنسبة للأضرار الحاصلة فيها، وللإدارة حق الرجوع عليه في كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بطريقة التقاص أو بأي طريق آخر.

#### المادة (١٩): الإعذار:

يعتبر المتعهد مسؤولاً عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة فور حلول الأجل المحددة بموجب العقد أو دفاتر الشروط دون الحاجة إلى إنذار أو إعذار أو أي إجراء من قبل الإدارة.

#### المادة (٢٠): التبليغ والموطن المختار:

تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من الإدارة إلى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لمثله القانوني، أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لمثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو الفاكس يثبت مضمونه بكتاب مسجل أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً إلى العنوان المعين من قبله في العقد، ويعتبر للمتعهد مبلغاً حكماً هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات:

- فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لمثله القانوني.

- خلال /٤٨/ ساعة إذا أرسلت بريقاً أو بالفاكس.

- خلال خمسة أيام للعقود وذلك إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى موطنه للمختار المحدد في العقد، وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فلإدارة أن تعتمد إلى تبليغه في إحدى الصحف المحلية.

#### المادة (٢١): حل الخلافات:

تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية، وفي حال عدم الوصول إلى حلها ودياً يتم اللجوء إلى القضاء المختص (القضاء الإداري السوري) وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

#### المادة (٢٢): المراجع القانونية:

في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الدفتر يرجع إلى أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /٥١/ تاريخ ٩/١٢/٢٠٠٤، ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤، وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع السوري هو المرجع الوحيد في تفسير نصوص ومواد هذا الدفتر.

رئيساً  
طلال الأخرس  


عضواً  
مرام عجاج  


عضواً  
روان الشديدي  


صَدَقَ

المدير العام

إياد علي بلال  


